

Ruda Śląska, 8 stycznia 2018r.

## **Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla obszaru działania OSD „Huta Pokój” S.A. za rok 2017.**

W poniższej tabeli zestawiono wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla obszaru działania OSD „Huta Pokój” S.A., wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz.623 z późn. zm.)

<b>Wskaźnik</b>	<b>Wartość</b>	<b>Jednostka</b>
SAIDI dla przerw planowych	3,8	min.
SAIDI dla przerw nieplanowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych	1,9	min.
SAIDI dla przerw nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	1,9	min.
SAIFI dla przerw planowych	0,38	-
SAIFI dla przerw nieplanowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych	0,13	-
SAIFI dla przerw nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	0,13	-
MAIFI	0,46	-

Liczba odbiorców przyjętych do wyliczenia wskaźników: 24

(wg. stanu na 31 grudnia 2017r.)