

Ruda Śląska, 29 marca 2019r.

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla obszaru działania OSD „Huta Pokój” S.A. za rok 2018.

W poniższej tabeli zestawiono wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla obszaru działania OSD „Huta Pokój” S.A., wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.)

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
SAIDI dla przerw planowych	5,7	min.
SAIDI dla przerw nieplanowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych	1,9	min.
SAIDI dla przerw nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	1,9	min.
SAIFI dla przerw planowych	0,43	-
SAIFI dla przerw nieplanowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych	0,14	-
SAIFI dla przerw nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	0,14	-
MAIFI	0,52	-

Liczba odbiorców przyjętych do wyliczenia wskaźników: 21

(wg. stanu na 31 grudnia 2018r.)