

Załącznik nr 1 do Raportu OSD z konsultacji IRIESD "Huta Pokój" S.A.

Zestawienie uwag do IRIESD "Huta Pokój" S.A. oraz sposób ich uwzględnienia

Lp.	Zgłaszający	Nr pkt, którego dotyczy uwaga	Treść uwagi	Uzasadnienie i/lub propozycje zmian w treści	Stanowisko "Huta Pokój" S.A.
1.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	uwaga ogólna	Zdefiniowane pojęcia użyte w tekście dokumentu winny być pisane, celem zachowania jednoznaczności oraz przejrzystości, i spójności dokumentu, zgodnie z nazwą przyjętą w definicji np.: w pkt. 6.5.2. jest: „...dostarczonego paliwa gazowego w okresie rozliczeniowym...” a powinno być: „...dostarczonego Paliwa gazowego w Okresie rozliczeniowym...”, w pkt. 19.4. jest: „...odczyt na ostatni dzień miesiąca gazowego.” a powinno być: „...odczyt na ostatni dzień Miesiąca gazowego.”, w pkt 19.11.3. jest: „stan wskazań Układu pomiarowego na początku okresu odczytowego” a powinno być: „stan wskazań Układu pomiarowego na początku Okresu odczytowego” i itp.		Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
2.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	uwaga ogólna	Brak postanowień dot. przedpłatowego układu pomiarowego.		Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (uPe): Przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe jeżeli odbiorca: 1) co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca; 2) nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego są dostarczane paliwa gazowe; 3) użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego, oraz zgodnie art. 6f. ust. 1. uPe w przypadku gdy odbiorca wrażliwy (osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych) paliw gazowych złoży wniosek w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się dystrybucją paliw gazowych o zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, przedsiębiorstwo to jest obowiązane zainstalować taki układ, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku. W świetle powyższych zapisów uPe, OSD "Huta Pokój" S.A. informuje, że nie stosuje przedpłatowych układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz nie posiada odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym, odbiorców wrażliwych. Zatem uwaga nie została uwzględniona.
3.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	1.5.2.	Należy wskazać prawidłowe odwołanie do Dz.U. tj. DZ.U. z 2019r., poz. 755 t.j.	Odwołania do Dz.U. aktów prawnych powinny być aktualne	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
4.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	1.5.3.	Należy wskazać prawidłowe odwołanie do Dz.U. tj. DZ.U. z 2019r., poz. 1145	Odwołania do Dz.U. aktów prawnych powinny być aktualne	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
5.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	1.5.5.	Należy wskazać prawidłowe odwołanie do Dz.U. tj. DZ.U. z 2020r., poz. 140 t.j.	Odwołania do Dz.U. aktów prawnych powinny być aktualne	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
6.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	1.5.6.	Należy wskazać prawidłowe odwołanie do Dz.U. tj. DZ.U. z 2019r., poz. 1010	Odwołania do Dz.U. aktów prawnych powinny być aktualne	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.



7.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	1.5.9.	Należy wskazać prawidłowe odwołanie do Dz.U. tj. DZ.U. z 2019r., poz. 1298	Odwołania do Dz.U. aktów prawnych powinny być aktualne	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
8.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	1.5.10.	Należy zwrócić uwagę, że wskazane rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2017 poz. 969) – dalej „Rozporządzenie w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych”, - już nie obowiązuje i zostało zastąpione ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.	Potrzeba powoływania się na obowiązujące akty prawne	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
9.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	3.1.5.	Przedmiotowy pkt "Akty prawne, Polskie Normy i Normy Zakładowe, a także standardy techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa, związane z zakresem działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego." jest zbyt ogólny. Powinien on wskazywać konkretne akty prawne, PN standardy techniczne a nie odwoływać się do ogólnego wymienienia bardzo pojemnych pojęć.	Potrzeba powoływania się na obowiązujące akty prawne	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
10.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	6.7.1.1.	Z uwagi, iż wartość Ciepła spalania dla gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) może nie być równa 38,0 MJ/m3 proponujemy zmianę zapisu punktu na: „Ustala się wartości Ciepła spalania Paliwa gazowego (HSN) dla Paliwa gazowego transportowanego Systemem dystrybucyjnym dla Systemu gazu wysokometanowego E nie mniejszą niż 38,0 MJ/m3 (10,555 kWh/m3), gdzie HSNmin= 38,0 MJ/m3 (10,555 kWh/m3).”		Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
11.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	12.2.5.	Przedmiotowy punkt, z uwagi na jego poważne implikacje w przypadku zastosowania opisanego tam mechanizmu dla ZUD i jego odbiorców, powinien zostać usunięty. Ewentualnie należy zmodyfikować przedmiotowy punkt poprzez jego doprecyzowanie i JASNE określenie przesłanek kiedy może mieć on zastosowanie (a nie tylko wskazywanie - W przypadku, gdy z uwagi na uwarunkowania techniczne Systemu przesyłowego.. Pragniemy zwrócić uwagę, że wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego może być dokonywane jedynie w przypadkach ściśle określonych w PE, a jego przesłanki powinny być jasno określone (w tym należy wskazać że ewentualne zastosowanie takiego trybu może dotyczyć jedynie przypadków niezawinionych przez Hutę Pokój).	Potrzeba przestrzegania postanowień PE w zakresie wstrzymania dostaw paliwa gazowego.	Przedmiotowy punkt <u>nie dotyczy wstrzymania dostarczania paliwa gazowego</u> , na które powołuje się zgłaszający, <u>a dostosowania poborów Paliwa gazowego</u> do takiej ilości, która nie spowoduje zakłóceń w ciągłości dostaw Paliwa gazowego (np. obowiązującą zgodnie z IRIESP Przepustowością na zasadach przerywanych warunkową ciągłą) do Punktu wyjścia oraz innych Odbiorców. Zatem uwaga nie została uwzględniona.
12.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	12.1.8.	A co z przejściem własności paliwa gazowego w MPWE _{OSDW} , w przypadku kiedy nabywcą paliwa gazowego będzie Huta Pokój?		Uwaga nie zrozumiała w zakresie skrótu MPWE _{OSDW} . Zatem uwaga nie została uwzględniona.

13.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	13.3.7.	dla PZD składanego elektronicznie wystarczającym jest termin 7 dniowy	PZD rozpatrywane jest według kolejności wpływu. W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZD OSD przekazuje ZUD informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie świadczenia usług Dystrybucji. W sytuacji przyjęcia PZD, OSD informuje ZUD o konieczności składania Nominacji dla Punktów objętych PZD danego ZUD.	Przedstawiony zapis pkt. 13.3.7. w projekcie IRIESDg jest spójny z zapisem pkt. 13.4.8. IRIESD operatora nadrzędnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zatem uwaga nie została uwzględniona.
14.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	13.3.12. 13.8.7.	W projekcie aktualizacji w punkcie 13.3.12 jest zapis o możliwości wycofania wniosku PZD zlecenia wstrzymania dostawy gazu nie później niż na 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obowiązywania PZD wskazanym w treści zatwierdzonego PZD. Natomiast w punkcie 13.8.7 jest mowa, że możemy takie zlecenie odwołać do momentu zrealizowania przez OSD w trybie określonym w Umowie dystrybucyjnej lub porozumieniu zawartym pomiędzy OSD a ZUD. W zapisach umowy dystrybucyjnej nie ma regulacji dot. kiedy możemy zlecenie odwołać, a w związku z tym wprowadzenie zapisu w pkt. 13.3.12 w proponowanym brzmieniu spowoduje, że nie będziemy mogli odwołać zlecenia na wstrzymanie dostawy gazu na każdym etapie (jeżeli do wstrzymania jeszcze nie doszło). W związku z powyższym, proponujemy dodanie/ modyfikację zapisu poniżej. Propozycja dodania/modyfikacji zapisu kolorem czerwonym na końcu punktu.	"ZUD może wystąpić do OSD z wnioskiem o wycofanie zatwierdzonego PZD. Wniosek o wycofanie zatwierdzonego PZD nie może zostać złożony później niż na 3 Dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obowiązywania PZD wskazanym w treści zatwierdzonego PZD, z wyjątkiem zatwierdzonego PZD na wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego, którego ZUD może złożyć wniosek o wycofanie PZD, o ile nie nastąpiło już skuteczne wstrzymanie w momencie otrzymania zlecenia PZD na odwołanie".	Uwaga uwzględniona. Dokonano zmiany zapisu pkt 13.3.12 i 13.8.7.
15.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	14.7.	W postanowieniu dotyczącym sprzedaży rezerwowej proponuję dodać pkt. 14.7.5, w którym zobowiąże się OSD to wskazania terminu rozpoczęcia sprzedaży rezerwowej. Odbiorca otrzyma wówczas pełną informację.		Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
16.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	14.12.	Błędne odwołanie do obszaru dystrybucyjnego.	W projekcie IRIESD wskazano, że jest to 6.5 natomiast powinno być 6.4. 6.5 to obszar ciepła spalania. Pkt. 6.4 wskazuje sieci gazociągów.	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
17.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	19.1.1.	W treści punktu brakuje zapisu o szczegółowym harmonogramie odczytów, który widnieje w obecnej obowiązującej IRIESD.	Proponowany zapis punktu 19.1.1.: „OSD prowadzi odczyty Układów pomiarowych w punktach wyjścia z Systemu dystrybucyjnego z częstotliwością określoną w Taryfie, w terminach określonych w szczegółowym harmonogramie odczytów (SHO). Na wniosek ZUD, OSD w miarę posiadanych możliwości technicznych może dokonywać dodatkowych odczytów niewynikających z SHO, pobierając opłaty w wysokości określonej w Taryfie.”	Aktualnie zgodnie z ppkt. 4.1.1. Taryfy dla dystrybucji gazu ziemnego wysokomentanowego "Huty Pokój" S.A., operator jeżeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenia z odbiorcami dokonuje w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych oraz zgodnie z pkt. 9.6. Taryfy, może dokonać odpłatnie dodatkowego odczytu na zlecenie odbiorcy. Zatem uwaga nie została uwzględniona.
18.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	19.3.	W podpunktach do punktu 19.3. brakuje niżej wymienionych zobowiązań OSD, które znajdują się w obecnie obowiązującym IRIESD i które proponujemy dodać do projektu IRIESD, tj. zobowiązania do: •przekazania ZUD do 31 sierpnia SHO na okres kolejnego Roku gazowego, z uwzględnieniem Punktów wyjścia oraz terminów ich odczytów, •przesłania ZUD informacji o zmianach w SHO, o którym mowa w pkt powyżej, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie jego wykonywania w danym miesiącu, •zachowania cykli odczytowych dla każdego Punktu wyjścia zgodnie z Taryfą, przy czym obowiązek ten uważa się za spełniony, gdy odczyt został wykonany w danym Miesiącu gazowym wykazanym w SHO.		Aktualnie zgodnie z ppkt. 4.1.1. Taryfy dla dystrybucji gazu ziemnego wysokomentanowego "Huty Pokój" S.A., operator jeżeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenia z odbiorcami dokonuje w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych oraz zgodnie z pkt. 9.6. Taryfy, może dokonać odpłatnie dodatkowego odczytu na zlecenie odbiorcy. Zatem uwaga nie została uwzględniona.

19.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	19.3.5.	Skrócić termin przekazywania danych z 7 do 5 dni roboczych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku rozliczeń wykonanych w ostatnich dniach danego miesiąca, które należałoby wykonać przed zamknięciem miesiąca w systemach bilingowych. Zamknięcie miesiąca obecnie najczęściej wypada 7-go dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.	przekazywania do ZUD oszacowań w Punktach wyjścia typu WS najpóźniej do (5) dni roboczych od daty planowanego odczytu OSD lub zleconego przez ZUD odczytu na dzień rozwiązania Umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z Odbiorcą, jeżeli nie było możliwości jego wykonania pomimo podjętych przez OSD prób.	Przedstawiony zapis pkt. 19.3.5. w projekcie IIRESDg jest spójny z zapisem pkt. 19.3.8. IRIESD operatora nadrzędnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zatem uwaga nie została uwzględniona.
20.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	19.3.7.	dodać zapis o obowiązku przekazania ZUD przez OSD odczytu rzeczywistego przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy dla WS	przekazywania do ZUD odczytów rzeczywistych w Punktach wyjścia typu WS przynajmniej raz w okresie 12 miesięcy najpóźniej w terminie (5) Dni roboczych po wykonanym odczycie.	Aktualnie zgodnie z ppkt. 4.1.1. Taryfy dla dystrybucji gazu ziemnego wysokomentanowego "Huty Pokój" S.A., operator jeżeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenia z odbiorcami dokonuje w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych oraz zgodnie z pkt. 9.6. Taryfy, może dokonać odpłatnie dodatkowego odczytu na zlecenie odbiorcy. Zatem uwaga nie została uwzględniona.
21.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	19.10.4.	Współczynnik konwersji winien mieć symbol KWR a nie symbol KWR.	Proponowany zapis: „wartość Współczynnika konwersji KWR [kWh/m3]”	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
22.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	21.2.	W punkcie 21.2 odniesiono się do punktu 20.5, który nie istnieje.	W związku z tym proponujemy usunąć odniesienie do punktu 20.5. Proponowany zapis punktu: „Szacowanie dotyczy tylko tych Punktów wyjścia typu WS, dla których nie są znane stany wskazań Układów pomiarowych na koniec okresu rozliczeniowego. Dla Punktów wyjścia typu WS, dla których znane są wskazania Układów pomiarowych na koniec miesiąca gazowego, w szczególności dla Punktów wyjścia wyposażonych w Systemy telemetrii przyjmuje się te wskazania jako wskazania na koniec okresu rozliczeniowego.”	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
23.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	25.9.1.	We fragmencie punktu 25.9.1. odniesiono się do pkt 6.7.1.1. : „...HSNmingr – minimalne Ciepło spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.7.1.1.[MJ/m3]...”.	Należy odnieść się do punktu 6.7.1.2. Proponowany zapis punktu powyższego fragmentu punktu 25.9.1.: „HSNmingr – minimalne Ciepło spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.7.1.2. [MJ/m3]..”.	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
24.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	25.9.2.	We fragmencie punktu 25.9.2. odniesiono się do pkt 3.5.1. : „...HSNmin – minimalne Ciepło spalania ustalone zgodnie z pkt. 3.5.1. [MJ/m3]...”.	Należy odnieść się do punktu 6.7.1.1. Proponowany zapis punktu powyższego fragmentu punktu 25.9.2.: „HSNmin – minimalne Ciepło spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.7.1.1. [MJ/m3]..”.	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
25.	"Huta Pokój" S.A.	1.2.	Uzupełniono pkt 1.2. o definicje: "Biogaz", "Biogaz rolniczy"	"Biogaz - Gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów" "Biogaz rolniczy - Gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów."	Uwaga uwzględniona. Uzupełniono pkt. 1.2. o wskazane definicje.

"HUTA POKÓJ" S.A.

PREZES ZARZĄDU

Marek Akcinski

Podpis i pieczęć osób zatwierdzających

"HUTA POKÓJ" S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Przebindowski

Ruda Śląska, 4 marca 2020 r.