

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej za 2020 rok

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późn. zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego HUTA POKÓJ S.A.

| Nazwa i adres OSD „Huta Pokój” S.A. Grupa Kapitałowa Węglukoks ul. Piotra Niedurnego 79 41-709 Ruda Śląska | Wskaźniki trwania przerw za 2020 rok | |
|--|--|---------|
| | Wskaźnik | Wartość |
| SAIDI | SAIDI planowane | 36,136 |
| | SAIDI nieplanowane bez katastrofalnych | 15,000 |
| | SAIDI nieplanowane z katastrofalnymi | - |
| SAIFI | SAIFI planowane | 0,818 |
| | SAIFI nieplanowane bez katastrofalnych | 0,318 |
| | SAIFI nieplanowane z katastrofalnymi | - |
| MAIFI | | 0,045 |

Łączna ilość obsługiwanych odbiorców wg stanu na dzień 31.12.2020 r.: 22

Objaśnienia:

SAIDI - wskaźniki przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców

SAIFI - wskaźniki przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Przerwa krótka - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa planowana - okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

Przerwa katastrofalna - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.