

## Wskaźniki czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej za 2021 rok

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. ze zm.), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego HUTA POKÓJ S.A.

| Nazwa i adres OSD<br>„Huta Pokój” S.A.<br>Grupa Kapitałowa Węglkokoks<br>ul. Piotra Niedurnego 56<br>41-709 Ruda Śląska | Wskaźniki trwania przerw za 2021 rok   |         |
|---|--|---------|
|   | Wskaźnik                               | Wartość |
| <b>SAIDI</b>  | SAIDI planowane                        | 24,762  |
|   | SAIDI nieplanowane bez katastrofalnych | 38,571  |
|   | SAIDI nieplanowane z katastrofalnymi   | -       |
| <b>SAIFI</b>  | SAIFI planowane                        | 1,048   |
|   | SAIFI nieplanowane bez katastrofalnych | 0,286   |
|   | SAIFI nieplanowane z katastrofalnymi   | -       |
| <b>MAIFI</b>  |  | 1,000   |

Łączna ilość obsługiwanych odbiorców wg stanu na dzień 31.12.2021 r.: 21

### Objaśnienia:

**SAIDI** - wskaźniki przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**SAIFI** - wskaźniki przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców

**MAIFI** - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców

**Przerwa krótka** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

**Przerwa długa i bardzo długa** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłuższa niż 24 godziny.

**Przerwa planowana** - okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

**Przerwa katastrofalna** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.